



एनएचपीसी लिमिटेड / NHPC Limited  
धौलीगंगा पावर स्टेशन / DHAULIGANGA POWER STATION

आंतरिक कार्यालय ज्ञापन / Inter Office Memo

प्रेषक / From

ग्रुप वरिष्ठ प्रबंधक (वि.),  
सुरक्षा विभाग  
धौलीगंगा पावर स्टेशन,  
धारचुला, उत्तराखंड।

प्रेषित / To

ग्रुप वरिष्ठ प्रबंधक (प्रभारी),  
मानव संसाधन  
धौलीगंगा पावर स्टेशन,  
धारचुला, उत्तराखंड।

संख्या:- एनएच/डीजी/सेफ्टी/2023/74

दिनांक- 13/10/2023

विषय:- केंद्रीय विद्यालय निगालपनी के भवन की अग्नि सुरक्षा के सन्दर्भ में।

महोदय,

This is certified that considering the fire safety of school building following fire fighting equipment has been placed at Kendriya Vidyalaya, Nigalpani, building and is safe:-

1.	ABC type, 2 Kg Fire extinguishers	02 Nos
2.	ABC type, 4 Kg Fire extinguishers	10 Nos
3.	CO2 type, 4.5 Kg fire extinguishers,	03 Nos
4.	Sand buckets	04 Nos

This is for your kind information please.

13-10-23

वरिष्ठ प्रबंधक (विद्युत)  
सुरक्षा विभाग

समूह वरिष्ठ प्रबंधक (विद्युत), सुरक्षा अधिकारी

13/10/23

कृपया:

प्रभारी; पावर स्टेशन प्रमुख कार्यालय